

Poziom +2

Pomieszczenia biurowe 2.007-2.014

1. **Rozebranie ściany działowej murowanej** pomiędzy pomieszczeniami 2.009 i 2.012. Wymiary: 412x297x10 cm (**12.23 m²**).
2. **Uzupełnienie parkietu** w miejscu wyburzenia - **0.4 m²** - parkiet przemysłowy dębowy; wymiary klepki i wykończenie zgodne z istniejącym.
3. **Nowe ściany działowe:**
 - Pomieszczenie 2.007 – ściana systemowa z płyt gipsowo-kartonowych (profil 50 mm, podwójna płyta typu Nida Cicha o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wypełnienie z wełny akustycznej). Wymiary: 560x297x10 cm (**16.63 m²**) z otworem drzwiowym (skrzydło 90x200 cm).
 - Pomieszczenie 2.009 - ściana systemowa z płyt gipsowo-kartonowych (profil 50 mm, podwójna płyta typu Nida Cicha o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wypełnienie z wełny akustycznej). Wymiary: 451x297x10 cm (**13.40m²**).
 - Pomieszczenie 2.012 - ściana systemowa z płyt gipsowo-kartonowych (profil 50 mm, podwójna płyta typu Nida Cicha o podwyższonej izolacyjności akustycznej, wypełnienie z wełny akustycznej). Wymiary 451x297x10 cm (**13.40m²**) z otworem drzwiowym (skrzydło 90x200 cm).
4. **Uzupełnienie listew przypodłogowych** przy nowych ścianach działowych (model, materiał i wykończenie zgodne z listwami istniejącymi) – **ok. 25 mb**.
5. **Wybicie otworu drzwiowego:**
 - Do pomieszczenia 2.014 – otwór dostosowany do przeniesienia istniejących drzwi D+2 014 z korytarza 2.015 – drzwi lewe, skrzydło 100x200 cm; montaż nadproża. Ściana murowana gr. 16 cm.
 - Do korytarza 2.015 – symetryczne poszerzenie istniejącego otworu do szerokości 179 cm; montaż nadproża. Ściana murowana gr. 18 cm.
6. **Montaż drzwi:**
 - Pomieszczenie 2.007 – drzwi prawe, skrzydło 90x200 (model, wykończenie, ościeżnica i okucia zgodne z istniejącą stolarką) – dodatkowo podwyższona izolacyjność akustyczna.
 - Pomieszczenie 2.012 - drzwi lewe, skrzydło 90x200 (model, wykończenie, ościeżnica i okucia zgodne z istniejącą stolarką) – dodatkowo podwyższona izolacyjność akustyczna.
 - Pomieszczenie 2.014 – przeniesienie istniejących drzwi D+2 014 do korytarza 2.015 – drzwi lewe, skrzydło 100x200 cm.
 - Korytarz 2.015 – drzwi stalowe ppoż. systemu JANISOL 2 z dodatkowym przeszkleniem (model, wykończenie, parametry, wysokość, ościeżnica i okucia zgodne z istniejącą stolarką stalową). Drzwi kompatybilne z systemem kontroli dostępu. Drzwi lewe, skrzydło 100x200 cm, dodatkowe przeszklenie o szerokości ok. 65 cm na wysokość skrzydła.
7. Przeniesienie i dostosowanie systemu kontroli dostępu do nowych drzwi korytarza 2.015.
8. Przeniesienie opraw oświetleniowych i anemostatów kolidujących z nowymi ścianami działowymi, w ramach systemowego sufitu podwieszanego.

9. Zapewnienie wentylacji nowo wydzielonym pomieszczeniom.
10. Montaż niezbędnych elementów instalacji ppoż. w nowo wydzielonych pomieszczeniach (3 pomieszczenia).
11. Nowe punkty instalacji elektrycznej / rozdzielanie oświetlenia w dzielonych pomieszczeniach – nowe łączniki oświetlenia, gniazda elektryczne i sieciowe wg. wytycznych Inwestora. Osprzęt (seria, kolor, model) zgodny z istniejącym.
12. Malowanie ścian (farba akrylowa/lateksowa, matowa/satynowa, zmywalna, kolor biały).