



Lublin dnia, 18 września 2020 r.

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż oświetlenia estradowego w sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego.

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W nawiązaniu do zamówienia publicznego bez stosowania ustawy PZP „dostawa i montaż oświetlenia estradowego w Sali koncertowej Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie” zwracam się z pytaniem czy zamawiający dopuszcza w przypadku projektora typu batten regulację temp barwowej w zakresie 3200-5600K? .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza regulację temperatury barwowej w zakresie 3200-5600 K

Wojciech Rodek
Dyrektor Naczelny

Sporządził:

Aneta Suska

Specjalista ds. zamówień publicznych